רשות הטבע והגנים
ועדת מכרזים

13/03/2023

הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן "הרשות")

מתכבדת לפרסם – פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 20220596 לביצוע עבודות עיבוי עמודים בתיאטרון גן לאומי קיסריה

להלן פרוטוקול תשובות לשאלות

	סעיף	עמוד	שאלות	תשובות
.1			כתוב בכתב כמויות 25 קוב בטון יש בפועל פחות בהרבה איך יחושב הסעיף?	הסעיף יחושב לפי כמות בפועל של מ"ק בטון שיבוצע בעיבוי העמודים.
.2			האם נכלל בחישוב הכמויות שימוש משאבות מייקו?	אנו לא מגדירים לקבלן איזה משאבה להשתמש, המחירים כוללים שימוש במשאבה כמו גם בכל הדברים הנדרשים לצורך ביצוע העבודה ומסירתה, ועל כן קבלן יתמחר את כלל הדברים שנדרשים לביצוע העבודה במחירי היחידה הקיימים, לא יהיה תשלום על נוסף על שימוש במשאבת מייקו או אחר
.3			מה זמן ההמתנה בפירוק טפסנות העמודים? על מנת להתחיל בעבודות הטייח.	על פי ת"י 466-1 טבלה 8.1 24 שעות מזמן היציקה
.4			בדיקות מעבדה לבטון ? האם הרט"ג מזמינה מעבדה?	עלויות מעבדה תיאום הבדיקה וסיפוק התוצאות על חשבון ואחריות הקבלן המבצע כלול במחירי היחידה
.5			טייח כורכרי האם יש לו שכבה עליונה של צבע מ.ד או רב גמיש או הגמר שלו נשאר כטייח כורכרי?	הגמר יישאר כטיח כורכרי , ניתן לראות בנמל קיסריה דוגמא שבוצעה באתר.
.6			לגבי חישוב כמות הטייח האם צריך לטייח רק העמודים או שגם את תחתית היסוד למטה ועוד בלמעלה?	טיוח רק בעמודים, למפקח ולמזמין העבודה שמורה הזכות להוסיף שטחים במידת הצורך, התשלום יהיה לפי ביצוע בפועל.
.7			האם נלקח לגבי עבודות הטייח? בתמחור המתכנן שימוש בפיגום לא רגיל למשל במות הרמה .מכיוון שזה משנה את עלות ביצוע הטייח	כמו אופי התשובה בסעיף 2, אנו לא מגדירים לקבלן באיזה פיגומים להשתמש כל קבלן זוכה יחליט באיזה פיגום או כלים להשתמש ובלבד שיהיה

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	סעיף	עמוד	שאלות	תשובות
			מאוד משמעותית, ומייקר את העבודה בהחלטה.	תואם את התקנות ודרישות החוק, מחירי הפיגומים והתמיכות יהיו כלולים בסעיפי היחידה הקיימים בחוזה
.8			לגבי עבודות הטייח ישנו מפרט טכני מסויים לביצוע?	אכן, מפרט של מפעל רדימיקס כורכרית 2000 כולל הדרישה שלהם ביישום החומר באתר מצורף קטלוג והנחיות של היצרן
.9			אם יש צורך בשיקום ברזל ,זה לא כתוב בכתב הכמויות? יש חריג לגבי זה?	אין צורך בשיקום ברזל ובטונים, עבודת שיקום בוצעה כבר.
.10			אין ערבות מכרז?	אין ערבות מכרז.
.11			אין מחירים לכתב כמויות?.ממש בעייתי לתמחר	אין מחירים. ממלאים מחירים בכתב הכמויות.
.12			איך מגישים פיזית או ברמדור במקוון?	ההגשה של המכרז היא ברמדור באופן מקוון.
.13			חייב לכתוב מחירים בתוכנת רמדור? או שאפשר לכתוב על הכתב כמויות ולסרוק חתום בחתימת חותמת?	חייב למלא ברמדור מחירים.

1. הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים מבקשת להזכיר, כי המועד האחרון להגשת ההצעה לתיבת המכרזים הוא בתאריך **23/03/2023** בשעה 12:00. הצעה שלא תוגש לתיבת המכרזים עד למועד האחרון, תיפסל.
2. יובהר, כי אין נוסח השאלות המפורט להלן בהכרח זהה לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.
3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם הרשות (ככל שניתן). השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים ו/או ההבהרות להם הינם כמפורט בפרוטוקול זה ובמסמכי הבהרה נוספים שיצאו על ידי ועדת המכרזים של הרשות (ככל שיצאו).
4. האמור המסמך זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

יובהר, כי פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומחייב כמסמכי המכרז גופן ויש לצרפו חתום למסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה

בכבד רב
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
העתק
חברי וועדת מכרזים

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il