


הערות : 1. כל הכניסות ללוח מלמעלה

2. יש להשאיר 30% מקום שמור במבנה

מס' מעגל	0	11	12	21	22	23	24
שם הזנה	הזנה מלוח חשמל DP-1	תאורה	שמור	שקעים	שקעים	שקעים	מזגן
דגם מאמ"ת	3x20AC	1x10AC	1x10AC	1x16AC	1x16AC	1x16AC	1x16AC
דגם ממסר צעד	4x40A 30mA						
חתך כבל N2XY	5x6	3x1.5		3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5

							DATE		STATUS			
							SIGN		APPROVED			
							DATE		DEPT.	DATE	SIGN	
							SIGN		MECH.			
							DATE		ELECT.			
							SIGN		INSTR.			
		למכרז			28.11.16	28.11.16	28.11.16	DATE	P0	CIVIL.		
					M.FOGEL	INA	KOSTA	SIGN		STRUCT.		
	REVISIONS תאור השינוי	CLIENT APPR.	APPROVED	CHECKED	DRAWN	DESIGNED	SIGN/DATE	REV. No.		PROCES.		
REFERENCE DWG. סימוכין	DRAWING STATUS & REVISIONS מצב השרטוט והוצאה									PRO.MNG.		

אפ. אמ. הנדסה בעימ
חשמל, בקרה, מערכות ותשתיות
רח' יהודה הנחתום, 4
באר-שבע 8424902
טל : 08-6284940 פקס : 08-6209475
fogel-m@zahav.net.il

ISO 9001:2008

JOB No. : 14916
FILE No. : 1491631
SCALE – קנ"מ

גן לאומי קצדה

כותרת : TITLE :

מבנה נהגים ושירותים ציבוריים
לוח חשמל ממ"מ (M)
תוכנית חד קווית

DRAWING No. שרטוט מס.	REV. הוצאה	DATE תאריך:
14916-31	P0	28.11.16