רשות הטבע והגנים
ועדת מכרזים

19/07/2023

<u>הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן "הרשות")</u>

<u>מתכבדת לפרסם – פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה</u>

<u>מכרז פומבי מס' 20220678 מכרז לביצוע עבודות שימור, בניה ושיפוץ בית הכנסת בגן לאומי בית אלפא</u>

<u>להלן פרוטוקול תשובות לשאלות</u>

	סעיף	עמוד	שאלות	תשובות
1.	בסעיף 12.01.00.010		בדבר דלת אלומיניום ע"פ הפרט המצורף נדרש לבצע קיר מסך. השאלה שחזרה על עצמה מאנשי המקצוע אליהם פנינו על מת לקבל הצעת מחיר היא האם באמת נדרש לבנות קיר מסך בגובה 210 ובתוכו יהיו דלתות באותו גובה בדיוק?	לא חובה להתקין מערכת שלמה של קיר מסך. המערכת תכלול משקופי צד, פרופיל חלוקה, כנף קבועה וכנפיים נפתחות על פי המוגדר ברשימה. הכל מורכב כפי שבדרך כלל מותקן בקירות מסך מטריקס 50 או קליל מנהטן, הכל מתאים לשימוש אינטנסיבי.

1. הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים מבקשת להזכיר, כי המועד האחרון להגשת ההצעה לתיבת המכרזים הוא בתאריך **<u>30/07/2023</u>** בשעה 12:00. הצעה שלא תוגש לתיבת המכרזים עד למועד האחרון, תיפסל.
1. יובהר, כי אין נוסח השאלות המפורט להלן בהכרח זהה לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.
2. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם הרשות (ככל שניתן). השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים ו/או ההבהרות להם הינם כמפורט בפרוטוקול זה ובמסמכי הבהרה נוספים שיצאו על ידי ועדת המכרזים של הרשות (ככל שיצאו).
3. האמור המסמך זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

יובהר, כי פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומחייב כמסמכי המכרז גופן ויש לצרפו חתום למסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה

בכבד רב
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
העתק
חברי וועדת מכרזים

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il