PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

תפקיד / המדמין	המדמין	אדריכל	מתכנן מיזוג אויר	אדריכלים	אנסטי	מיא	קונסטי	תעש בטיחות	תקשורת	נסחו
	רמצ	ת. גולדשטין	ז. מרחוב	י.ר מנב	ע. יער	ג. פרסר	א. אביעד	ע. שפירא	ע. דייז	מאוד
19/01/22	P3F	P3F	P3F	P3F	P3F	P3F	P3F	P3F	P3F	P3F
01/02/22	P3F	P3F	P3F	P3F	P3F	P3F	P3F	P3F	P3F	P3F
20/02/22	P3F+DWG	P3F+DWG	P3F+DWG	P3F+DWG	P3F+DWG	P3F+DWG	P3F+DWG	P3F+DWG	P3F+DWG	P3F+DWG

מעגל	103
מס' עמוד	2
הספק	166W
פאזה	S

מעגל	103	103	103	103	103
מס' עמוד	1	3	4	5	6
הספק	166W	166W	2x166W	2x166W	2x166W
פאזה	R	T	R+S	T+R	S+T

סיכום:

המעגל הרחוק ביותר	103/6
אורך הקו הארוך ביותר	441 מ'
הספק כולל הקו הרחוק	1162W
מפל מתח על הקו	0.6%

מעגל	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
מס' עמוד	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
הספק	400W	400W		400W	400W	400W		400W		400W
פאזה	R	T		S	R	T		S		R

מעגל	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
מס' עמוד	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
הספק	225W	2x225W	2x225W	2x225W	2x225W	2x225W	2x225W	2x225W	225W	2x225W
פאזה	R	T+R	S+T	R+S	T+R	S+T	R	T+R	S	T+S

סיכום:

המעגל הרחוק ביותר	101/10
אורך הקו הארוך ביותר	391 מ'
הספק כולל הקו הרחוק	7250W
מפל מתח על הקו	

מעגל	102	102	102	102	102
מס' עמוד	1	2	3	4	5
הספק	400W	400W	400W	400W	400W
פאזה	R	T	S	R	T

מעגל	102	102	102	102	102
מס' עמוד	1	2	3	4	5
הספק	225W	2x225W	2x225W	2x225W	2x225W
פאזה	R	T+R	S+T	R+S	T+R

סיכום:

המעגל הרחוק ביותר	102/5
אורך הקו הארוך ביותר	248 מ'
הספק כולל הקו הרחוק	4025W
מפל מתח על הקו	

2	19.01.22	עדכון סכמה חד קווית, מפלי מתח ודפיסרים עבור מעגל מאור B103	שקד יצחק
1	30.6.20	עדכון למכרז	מור בן סימון
מהדורה	תאריך	תיקונים	תיקון בוצע ע"י

ג.ב.מהנדסים יועצים
ביב 51202, רחי ברוך הירש 30 טלי: 5789499, פקס: 5789498
E-mail : gb_office@013net.net

הוכן עבור רשות הטבע והגנים

גן לאומי הבשור

סכמה חד קווית של מעגלי התאורה מלוח חשמל B

△ לעיון	
● למכרז	
⬡ לביצוע	
מס' הפרוייקט:	2078
מס' הגיון:	3-1
ק.מ.	1: 500
תאריך:	26.01.22
תוכנן ע"י:	דורון אברהם
שורטט ע"י:	שקד יצחק
אישר:	שמואל בנהלטר
שם קובץ:	2078-3
מכון התקנות:	התקנות ישראל
מידות הגיון:	75x50 סימ

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT