




חתך לרוחב 1-1

ללא קנ"מ



רשימת אביזרים: בוסטר

מס	תאור	קוטר	כמות	הערות/הוצרת
1	מחשב בקרה וניקוד + רוח חשמל אינטגרלי		1	באחריות מתכנן חשמל בוכר נבר, ניקוד שבת מאושר
2	מגוף גרייו	4"	5	בוכר אספקת בנגרים
4	מגבה ניתמיכת צורת	4"	6	משוגן כרצפה
5	מכסכך כיתן		2	תוצ' E&H או שוו
6	משדר כיתן	1/2"	3	בוכר צג דיגיטלי וחיבור כבקר תוצ' E&H
7	ברז בדורי	1/2"	3	תוצ' שג'יב'
8	ברז בדורי	2"	3	תוצ' שג'יב'
9	משאבת בוסטר		2	DPVF 40/4 H=85 מ' 0-30 מק"ש 15kw
10	מגוף משאבה אל-חוזר	4"	2	תוצ' ארי' ניתוח עליון+משקוטת
11	פורק כיתן מהיר	2"	2	תוצ' יבדמד' דגם 073
12	שסתום אוויר	2"	1	תוצ' יבדמד' דגם C70
13	משבר קונר	6"/4"	1	מרוחך
14	נד מים קר"מ	4"	1	דגם יאוקטב' תוצ' יארד'
15	מיכב כיתן 500 ליטר			
30	ד"זב' ענרטור		1	באחריות מתכנן חשמל
51	בסיס משאבה		2	מיוצרב ח בבור מעוכנן מוברג כרצפה הכרגת כמשאבה
52	זווית 90	4"	2	תוצ' יאברהי'
52a	זווית 90	6"	1	תוצ' יאברהי'
53	מסוף ד	4"	6	תוצ' יאברהי'
54	מסוף ד	6"	3	תוצ' יאברהי'
55	שער בשבש רוחב 1 מ'		1	רשתות יהורה
56	גדר רשת יהורה עבה 2.2 מ'		1	רשתות יהורה
57	ענרטור חירום 60 kVA		1	



תנוחה
קנ"מ 1:100

מקרא

קו מים מטרורות קיים	
קו מים מתוכנן	
קו בנים	

מס'	מהות שנוי נדרנון	תאריך	חתימה
1	עדכון תכנון	27.08.23	א.ג
0	עדכון תכנון	12.04.23	א.ג

לעיון ○ לאישור ○ למכרז ⊗ בביצוע ○

המזמין:

רש"ג

שם הפרויקט:

תוחנון קווי מים לכיבוי אש נבי סמואל

שם התכנית:

בוסטר

מס' תכנית: 4436-005 / 02

מס' פרויקט	מס' מהדורה	מס' גרסה	
מהנדס:	נכון:	תאריך:	
א'/ע'א	ע'א	15.01.23	
מ"מ 1:00	א' 1:0	ב' 1:0	ג' 1:0

שלמליבץ פ.מ. מהנדסים בע"מ
רח' הנחושת 22 (ת.ד. 2103) קרית אתא
טל': 04-8468000 פקס': 04-8468080
www.malaviag.co.il

כל הזכויות שמורות © 2023 שלמליבץ פ.מ. מהנדסים בע"מ