30/04/2024

<u>הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן "הרשות") מתכבדת לפרסם –</u>
<u>פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה</u>
<u>מכרז פומבי מס' 20240076 להקמת בוסטר, הנחת קו אספקת מים, אספקת ציוד, עבודות חשמל ופיתוח שטח – נבי סמואל</u>

<u>להלן פרוטוקול תשובות לשאלות</u>

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
.1	כתב כמויות – עמוד 13 סעיף 03.02.011.0020 מסמך - מערכת שאיבת מים נבי סמואל – עמוד 10, סעיף 10	בכתב כמויות כתוב גנרטור KVA60 במסמך הטכני כתוב KVA100 מה נדרש	נדרש 60KVA
.2		אבקש לדעת למה מיועדים הסעיפים הכלולים בכתב הכמויות בתתי הפרקים להלן: 1.1 03.02.003 לוחות חשמל 1.2 03.02.008 פיקוד ובקרה 1.3 03.02.013 משני מהירות 1.4 03.02.014 מצופים ואביזרים נלווים	1.1 חשמל 1.2 תפ"מ 1.3 תפ"מ 1.4 הגנת משאבות
.3		לעניין גנרטור 60 160A (ומפסק ראשי) KVA בסעיף 03.02.011.0020 בכתב הכמויות נדרש: גנרטור 100KVAבסעיף 10 במפרט הטכני נדרש: גנרטור מה הנכון?	נדרש ראשי A100 הגנרטור 60
.4		03.01.0001 – למה הסעיף כולל לוח חשמל אם קיימים פרקים שלמים של לוחות חשמל פיקוד ובקרה הנמצאים בהמשך כתב הכמויות?	מדובר בטעות סופר, לוחות החשמל שייכים לפרק החשמל
.5		03.02.006.0090 - גלאי רטיבות (הצפה) למערכת גילוי אש, נא לשלוח דגם של גלאי ולאיזו מערכת יחובר החיווי?	נדרש חיווי למע' בקרה
.6		03.02.014.0060 - רגש חום ורטיבות מנוע של של חברת מגטרון- נא לציין דגם כי הספק טוען שיש לו מגוון מוצרים	PT100+
.7		בכתב הכמויות כתוב גנרטור KVA100, במסמך מערכת שאיבה נבי סמואל כתוב KVA60 עמוד 10 סעיף 10	ראו תשובה לשאלה 1

michraz@npa.org.il / www.parks.org.il רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207

1. הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים מבקשת להזכיר, כי המועד האחרון להגשת ההצעה לתיבת המכרזים הוא בתאריך **02/05/2024** בשעה 12:00. הצעה שלא תוגש לתיבת המכרזים עד למועד האחרון, תיפסל.
2. יובהר, כי אין נוסח השאלות המפורט להלן בהכרח זהה לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.
3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם הרשות (ככל שניתן). השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים ו/או ההבהרות להם הינם כמפורט בפרוטוקול זה ובמסמכי הבהרה נוספים שיצאו על ידי ועדת המכרזים של הרשות (ככל שיצאו).
4. האמור המסמך זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

יובהר, כי פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומחייב כמסמכי המכרז גופן ויש לצרפו חתום למסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה

בכבד רב
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
העתק
חברי וועדת מכרזים

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il