שינויים

מס'	השינוי	תאריך

מקרא

- עמוד תאורה עגול מדורג, מתאם וג'ת H=3.0M (ספק ניסקו תאורה) TIGER LED 30W, 3000K, IP66, 3750LM
- עמוד תאורה עגול מדורג, מתאם וג'ת. H=5.0M (ספק אלתם לירד) .INTEC ECOLOGI LED, 45W, 4900LM, IP66
- גוף תאורה עגול LDL HARMONI 30W, 3000K, IP44, 3210LM להתקנה בקצה עליון של הפרגולה. (ספק אלתם לירד)
- גוף תאורה MIRAGE SMD 20W, 3000K, IP65 להתקנה על עמוד של הפרגולה H=3.0 (ספק ניסקו תאורה)
- ג"ת DAMP LED VANCE- 39W, 4400LM (ניסקו תאורה)
- קופסת חיבורים פוליקרבונט עם מכסה 250\250\100 מ"מ, מהדקי מסילה ומאמ"ת 10A*1
- הכנה למצלמה על עמוד H=4.5M
- שוחת תאורה קוטר פנים Φ60 ס"מ

- תוואי חשמל
- תוואי תאורה
- תוואי מצלמות

1. המבצע אחראי לבדיקת המידות באתר ולהתאמתן במקום. אין לקחת מידות במדידה מהשרטוט.
2. אם במהלך הבצוע המבצע גילה טעות או אי-התאמה – עליו לפנות למתכנן / מפקח.

מזמין: **רשות הטבע והגנים**

פרויקט: **שמורת יהודיה חניון לילה**

נושא: **תוואי חשמל, תאורה ותקשורת**

תכנן: אלון	מס' שרטוט: **702-01**
שרטט: עדי	
בדק: אלון	
קנ"מ: / תאריך: 23.01.24	
לעיון ☐ למכרז ☐ לביצוע ■	שם קובץ: **548-10.dwg**

ניצוץ
הנדסת חשמל בע"מ
רח' התשבי 9, חיפה 34569
טל. 04-8661070, פקס: 04-8643250
דואר אלקטרוני: info@nitzotz.co.il



לוח חשמל ראשי חניון

