תפוצה — ע"י מכון — ע"ח

נמען / תאריך		
אדריכל כללי	1	1
אדריכל פנים		
אינסט. סניט.	1	
חשמל	1	
בניין	1	
אקוסטיקה		
בטיחות	1	
תאום מערכות		
קבלן		
מזמין	1	
ניהול		

הערות ומקרא :

כל המידות ב- סימ

- חיתוך בתחתית הדלת בגובה 1.5 סימ למעבר אויר.
- תריס בדלת כמסומן למעבר אויר - עיי אחרים.
- N.I. (ל.ב.) תעלות ללא בדוד.
- S.E. (פ.ע.) תעלה לפינוי עשן עם אוגנים אטומים בעובי 1 1/4 מימ
- T.I. (ב.ט.) תעלה עם בדוד טרמי 1".
- A.I. (ב.א.) תעלות עם בדוד אקוסטי. חתכי התעלות כוללים את עובי הבדוד 1".
- B.S. (פ.ש.) תעלה מפח שחור 2 מימ עובי
- S.S. (פ.מ.) תעלה מפלדה בילתי מחלידה
- שקע חשמל ליח.מ.נ. רגיל - עיי אחרים.
- שקע חשמל תקרתי עם תדרוג 3 פזות עיי אחרים
- T טרמוסטט ונק. הפעלה ליח. מ.נ. 160 סימ~H= מהרצוף.
- מסמן נקודת נקוז עיי אחרים

1. חתך תעלה מיחידת מ.נ. - לפי פתח יציאת אויר מהיחידה.
2. מדף ויסות רב להבי
3. מדף ויסות פרפר
4. מדף אש ממונע — F.D. — M
5. מדף עשן ממונע — S.D. — M
6. מקום סופי של מפזרים ושבכות אויר למיניהם יקבע לפי תכנון האדריכל הפנים. סימון מקום המפזרים והשבכות בתכנית היועץ הן אינפורמטיביות בלבד.
7. כל יח. מ.נ. יהיו תלויות על בולמי רעידות מטבעת גומי דוגמת
8. תוצרת MUPRO המיוצג בארץ עיי נרומקס בעימ
9. גריל אוויר חוזר המחובר למזגן עם תעלה כולל מסנן אוויר
10. DDC יחידה מחוברת לבקרת מבנה
11. T H רגש לחות ורגש טמפרטורה

פירוט גדלי מפזרים (צוארון) ותעלות גמישות
כל המפזרים בגודל אריח תקרה כאשר
רק גודל הצוארון משתנה בהתאם לכמות האוויר

1. יחידה FCR-4 (400 CFM) 12"X12"
   שטוצר מפח 30X30 או תעלה גמישה ø12"
2. יחידה FCR-6 (600 CFM) 15"X15"
   שטוצר מפח 40X40 או תעלה גמישה ø14"
3. מפזר עד 230 CFM צוארון 9"x9"
4. מפזר עד 230-400 CFM צוארון 12"x12"
5. מפזר עד 400-600 CFM צוארון 15"x15"
6. מפזר עד 600-900 CFM צוארון 18"x18"
7. כל המפזרים יותקנו עם ג.ו.
8. תעלה גמישה עד 300CFM -ø8"
9. תעלה גמישה עד 300-500 CFM -ø10"
10. תעלה גמישה עד 500-700 CFM -ø12"

יש לקרוא את התכנית יחד עם המפרט הטכני המיוחד לפרויקט זה.

☒ לעיון ☐ לאשור ☐ למכרז ☐ לביצוע

מס.	שנויים	Changes	תאריך
2	שינוי ממ"מ בהתאם לאדריכל		18.3.202
1	שינויים בהתאם לדרישת האדריכל		1.2.2021

D.HANN - A.FRENKEL — Engineers and air conditioning consultants
ד. האן - א. פרנקל — מהנדסים ויועצים למיזוג אוויר

BSR-2 Tower , Floor 10
Ben Gurion str. ,1
Bney Brak , 5120150
Tel: 972-3-7519090
Fax: 972-3-5755036

website: www.dhahn.co.il
Email: office@dhahn.co.il

מגדל ב.ס.ר. 2 , קומה 10
רחי בן גוריון 1 בני ברק - 5120150
טל: 03-7519090
פקס: 03-5755036

גן לאומי צבעי הרמון
מערכת מ א ואוורור
קומת קרקע מרכז מבקרים

מס. יועץ : 3939	שורטט עיי: מיכאל — Drawn by	Scale קנה מידה	קנ"מ-הדפסה: 1:50
	נבדק עיי: אלכס — Checked by	1:50	תאריך הדפסה: 18.3.2021
ver1 - קומת קרקע מרכז מבקרים - 3939	תאריך: 26.1.2021		
מס' עדכון: 2	תאריך עדכון: 18.3.2021		

קבלן המשתמש בתכנית זו יודע - לפני הבצוע - התאמתה למקום ויבדוק מידות התעלות צנורות ונתונים אחרים המופיעים בתוכנית זו. כל שינוי שהוא בתכנית חייב לעבור אשור בכתב של המהנדס היועץ.

W:\3939\3939 - קומת קרקע מרכז מבקרים - ver4

