
תכנית מבנה





שינויים

מס	השינוי	תאריך
2	לפי הנחיות יועץ תקשורת	27.12.23

מקרא

- לוח חשמל מודולרי פוליקרבונט עם מכסה
- שקע 16 אמפר גווים H=0.6 (אם לא צויין אחרת)
- שקע מוגן מים 16 אמפר גווים H=1.1 (אם לא צויין אחרת)
- שקע מזגן גווים H=2.2
- רב שקע הכוכב: 6 שקעים 16A
  4 שקעי מחשב H=0.6 (חיבור לארון מחשבים)
- שקע טכנולוגיה גווים H=0.6
- שקע טלפון גווים H=0.6 (חיבור לארון מחשבים)
- מפסק 2*16A עם נורה לדוד חימום H=1.6
- ג"ת DAMP PROOF GN2- 32W, 4400LM (IP65 נמוך)
- ג"ת SPEED LED PLUS 18W, 1900LM
- ג"ת LEDVANCE LINEAR HO 25W, 2500LM
- ג"ת גלבוע 24W, 2050LM
- ג"ת גלבוע 15W, 1250LM
- ג"ת חרום לד עם שלט יציאה
- ג"ת חרום לד 3w להתקנה עהרים
- גלאי נפח תקרתי (חיבור לרכזת גילוי פריצה)

מקרא האלקטרי יסוד

- כבלבע גישור – האלקטרי יסוד מברזל שטוח מגולבן 30/4 מ"מ או ברזל עגול 12 מ"מ טהור מחובר לברזל היזון כל 4 מטר.
- סמס סם השוואת פוטנציאלים עשוי נחושת 40/4 מ"מ עם 8 ברגי חיבור לפחות.
- הבנה להסתעפות מחוץ לבנין לאלקטרודה וקולט ברק כולל פלח מגולבן והמשך פוליקרבונט עם מכסה 10*10 ס"מ
- מקום התחברות אל ברזל הזיון של פסטת היסוד / קולנס

1. המבצע אחראי לבדיקת המידות באתר ולהתאמתן במקום.
   אין לקחת מידות במדידה מהשרטוט.
2. אם במהלך הבצוע המבצע גילה טעות או אי-התאמה –
   עליו לפנות למתכנן / מפקח.

מזמין:	רשות הטבע והגנים
פרויקט:	גן לאומי בית שערים
נושא:	שיפוץ מבנה וממ"מ

מס' שרטוט	686-05 / 2
תכנון: אדון	
שרטט: עדי	
בדק: אדון	
קנ"מ: 1:100	תאריך: 05.03.23
שם קובץ: 686-05.dwg	כיעיון ☐ כמכרז ■ לביצוע

ניצוץ
הנדסת חשמל בע"מ
רח' התשבי 9, חיפה 34569
טל. 04-8661070, פקס: 04-8643250
דואר אלקטרוני: info@nitzotz.co.il