הערות לעבודות חשמל והתקשרות

1. כל עבודות החשמל ייעשו באופן מסודר בתעלות חשמל והתקשרות הסמויות והגלויות בקירות,בפסקאות ריכוז שסתום כיעור בהתאם סמליהם.
2. כל העבודות והציוד יבוצעו מתוך מסמכי ביצוע אחסקות.
3. כל אביזרי החשמל ואביזרי התקשרות - שקעים עם סוכך פנדינג.
4. יש לבצע שילוט בבניין בארונות התקשרות - בכל בריכה דחוד ובקומות השונים עי דיאגרמ פנדוים עליו כחוב בצבע מיוס - מספר הקומה ומספר הבניין.
5. הצנרת בתבצעים סוגים:
- חשמל - ירוק
- מתקני - כחול
- טלפון - אדום
- מחשבים- צהוב
- כבלי בקרה ומחשבים- לבן
6. שקעים יהיהו עם 2 בניים נוספים
7. מתח עבודה
צנרת בעבודות סלילו - תהיה בקוטר 23 מ"מ.
צנרת בעבודות תת-קיות - תהיה בקוטר 23 מ"מ.
צנרת לאינטרפון - תהיה בקוטר 16 מ"מ.
8. בבניין יאוצא ,ביהיו ,3 יש להתחיים בבניים בנפרד, אין להתחיים ביחיניים.

טבלת אביזרים

סמל	תאור	הערה
A	שקע חשמל כפול מוארק מסוג "שוקו"	
	שקע חשמל כפול מוארק מסוג "שוקו"	
	שקע חשמל כפול מוארק מסוג "שוקו"	