06/10/2024

<u>הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן "הרשות") מתכבדת לפרסם –</u>
<u>פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה</u>
<u>מכרז פומבי מס' 20240439 לביצוע הבזיליקה בגן לאומי אשקלון</u>

<u>להלן פרוטוקול תשובות לשאלות</u>

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
.1	עמוד 6 סעיף 03.08.011.0012	1. באיזה צנרת מדובר? **2.** האם אנו מספקים את הצנרת או שהכל קיים בשטח?	1. מדובר על הצנרת חשמל שנמצאת בכ"כ. 2. כפי שצויין לעיל מדובר על הצנרת שנמצאת בכ"כ שאתם צריכים לספק.
.2	עמוד 2 סעיף 01.40.090.0170	על פי הדרישה בסעיף, מדובר בבטון עם סיומת גרנוליט, עבור מה הדרישה לבטון מוחלק שקיימת במסמכי המכרז?	אין שינוי בסעיף. הבטון הוא ללא גרנוליט. גמר הבטון הוא גמר מוחלק עם הליקופטר וחיזוק המשטח עם פלינטופ 04 וגמר מגורען/מחוספס ע"י מולטיטופ של חברת שושני את ויינשטיין **או ש"ע** (מוצרים אלו או דומיהם ייצרו את חספוס המשטח בצורה אחידה – לפי דרישת האדריכלית)

1. הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים מבקשת להזכיר, כי המועד האחרון להגשת ההצעה לתיבת המכרזים הוא בתאריך **<u>15/10/2024</u>** בשעה 12:00. הצעה שלא תוגש לתיבת המכרזים עד למועד האחרון, תיפסל.
2. יובהר, כי אין נוסח השאלות המפורט להלן בהכרח זהה לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.
3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם הרשות (ככל שניתן). השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים ו/או ההבהרות להם הינם כמפורט בפרוטוקול זה ובמסמכי הבהרה נוספים שיצאו על ידי ועדת המכרזים של הרשות (ככל שיצאו).
4. האמור המסמך זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

יובהר, כי פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומחייב כמסמכי המכרז גופן ויש לצרפו חתום למסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה

בכבד רב
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
העתק
חברי וועדת מכרזים

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il