20/11/2024

<u>הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן "הרשות") מתכבדת לפרסם –</u>
<u>פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה</u>
<u>מכרז פומבי מס' 20240493 לביצוע עבודות הקמת מרכז מבקרים מכתש רמון</u>

<u>להלן פרוטוקול תשובות לשאלות</u>

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
.1		הפרט לתיקון נזקי השיטפון אינו בר ביצוע.	הפרט בוצע בשלב א של הפרויקט. שאלות ספציפיות יפתרו על ידי המתכנן בזמן הביצוע
.2		לא ניתן לצקת בטון גלוי על פי התוכנית, יש לבצע: – הפסקות יציקה יזומות. – החורים לדיווידאגים צריכים להיות על תבניות מתועשות. – ועוד. – בכדי לבצע יש להעביר פרט עבור הפסקת יציקה יזומה. – במקומות גלויים יש לבצע תוספת עובי של 5 ס"מ. לצורך קבלת רצפת בטון מוחלקת R11, צריך לבצע חספוס, סעיף לא נמצא בכתב הכמויות.	כל הפרטים קיימים בתכניות המכרז (גליון 80.02 וגליון 80.03) גמר הרצפה המוחלקת למניעת החלקה נמצא בסעיף 01.11.01.050
.3		גם בשירותים יש לבצע ריצוף.	גמר הרצפה בשירותים – בטון מוחלק מותאם לשירותים לפי הפרטים בגיליון פריסות 20.0
.4		בתוך המבנה לאחר ביצוע יציקת בטון יש לבצע יציקה של שכבת מיקרוטופינג.	גמר הרצפה המוחלקת למניעת החלקה נמצא בסעיף 01.11.01.050
.5		סככת מתכת עם קירוי בטון: – אין אפשרות "להושיב" קירוי פח בחלק התחתון של הפרופילים. לא ניתן לבצע ברזל זיון בפרופילים ללא רווח של 5 ס"מ לכל הפחות.	גג המבנה יבוצע לפי הפרט שבסעיף 01.19.10.040 ובהתאם לפרטים שבתכנית ההנדסית והאדריכלית.
.6		לחומר באתר לא צורף דוח קרקע – נבקש להוסיף	מצורף דוח קרקע.
.7	00.64 תכולת מחירים עמוד 22 מהמפרט	נבקש הבהרה לנכתב "ימדדו אך ורק עבודות שלגביהם מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות"	- לא ימדדו עבודות המופיעות במסמכים ג 1 וג 2 כעבודות הנדרשות לביצוע פעולה ולא פורטו בכתב הכמויות. יש לתמחר פעולות אלו כחלק מסעיפי המכרז. יוגש חשבון וימדדו אך ורק עבודות הנמצאות בכתב הכמויות.

michraz@npa.org.il / www.parks.org.il רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
.8	תיקון נזקי השיטפון בקניון הסגול 04.41.01.010	לא מצאנו שום תוכ' או במפרט וגם בסיור קבלנים לא דובר על זה - נבקשכם לצרף תוכ' או הסבר על העבודה הנדרשת	סעיף זה יעבור לסטטוס "לא לסיכום"- לא לשקלול לצורך בחירת הזוכה. משמע אין המציע נדרש להגיש הצעת מחיר לסעיף זה – ככל ויוזמן מהמציע התשלום יהיה לפי מחירון דקל. **כתב הכמויות המעודכן לעיון – מצורף באתר הרשות (יש למלאו במערכת רמדור בהתאם להוראות המכרז).**

1. הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים מבקשת להזכיר, כי המועד האחרון להגשת ההצעה לתיבת המכרזים הוא בתאריך **27/11/2024** בשעה 12:00. הצעה שלא תוגש לתיבת המכרזים עד למועד האחרון, תיפסל.
2. יובהר, כי אין נוסח השאלות המפורט להלן בהכרח זהה לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.
3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם הרשות (ככל שניתן). השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים ו/או ההבהרות להם הינם כמפורט בפרוטוקול זה ובמסמכי הבהרה נוספים שיצאו על ידי ועדת המכרזים של הרשות (ככל שיצאו).
4. האמור המסמך זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

יובהר, כי פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומחייב כמסמכי המכרז גופן ויש לצרפו חתום למסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה.

בכבד רב
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

העתק
חברי וועדת מכרזים

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il