תאריך: 7.9.2025

<u>הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן "הרשות") מתכבדת לפרסם –</u>
<u>פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה מס' 2</u>
<u>מכרז פומבי (דו שלבי) מס' 25-2607 רכישה והתקנת מתקני מים</u>

לתשומת לב המציעים, הפרוטוקול כולל גם עדכון לתנאי הסף במכרז, כמפורט בתשובה לשאלה 1 להלן.

<u>להלן פרוטוקול תשובות לשאלות:</u>

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
.1	עמוד 5 סעיף 3	בסעיף זה הרשות מבקשת תווי תקן כגון 5452+1505 , טיהור מתכון ועוד. מבקש להבהיר כי למוצרי הקרור אין אישורים מסוג זה משום שהם אינם מוגדרים כמוצרים לטיפול במים אלא מוצרים לקרור בלבד.	תנאי הסף יעודכן כדלקמן: תנאי סף 3.א.3)א) (תקן 1505/5452) יחול ביחס למתקני השתייה השולחניים והעומדים. ביחס לברזייה/קולר – נדרש כי המתקנים יעמדו בדרישות התקנים הנדרשים עפ"י כל דין. ביחס לכל אחד מהמתקנים הנ"ל, כמופרט בסעיף 7.א.4) במסמך ב למסמכי המכרז, להוכחת עמידה בתנאי הסף 3.א-3. המציע יצרף להצעתו אישור בתוקף ממכון התקנים.
.2	עמוד 32 סעיף ד 21	מבקש להדגיש את חשיבות נושא ההצמדה למדד. הצמדה מסוג זו מבטיחה שההצעה שלנו תישאר הוגנת ויציבה לאורך זמן גם לנוכח שינויים כלכלים אפשרים . זהו מנגנון אשר יגן על 2 הצדדים מפני אי ודאות.	הבקשה מתקבלת כדלקמן: התמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס יהא המדד הידוע במועד חתימת ההסכם והמדד המעודכן יהיה המדד הידוע במועד הגשת כל חשבונית ע"י הספק הזוכה.
.3	הבהרה על מענה לשאלה 36 במסמך הבהרות הראשון	לא ברור מדוע לא התקבלה הבקשה. אנחנו לא מחליפים על חשבוננו את המתקנים. המתקנים החדשים נרכשים בהתאם להוראות הסכם זה.	הבקשה נדחית. כיום נמצאים בשימוש הרשות מתקני מים של חברת שטראוס מים. כמפורט במסמכי המכרז - הספק נדרש להתחייב: להחליף את כלל המתקנים הקיימים היום ברשות במתקנים חדשים מטעמו ועל חשבונו . או להתחייב לתחזק את המתקנים הקיימים, לרבות אספקת חלקים מקוריים בלבד וביצוע סדרת טיפולים תקופתיים כנדרש על ידי יצרן המתקנים.

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
4.	עמוד 26 סעיף ד.9.	מבקשים להוסיף את המילה "לתשלום" שנמחקה בשוגג, כך שיהיה כתוב: "...ובכפוף לתשלום מלוא התמורה על ידי הרשות...	הבקשה מתקבלת.

1. הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים מבקשת להזכיר, כי המועד האחרון להגשת ההצעה לתיבת המכרזים הוא בתאריך **14/09/2025** בשעה 12:00. הצעה שלא תוגש לתיבת המכרזים עד למועד האחרון, תיפסל.
2. יובהר, כי אין נוסח השאלות המפורט להלן בהכרח זהה לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.
3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם הרשות (ככל שניתן). השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים ו/או ההבהרות להם הינם כמפורט בפרוטוקול זה ובמסמכי הבהרה נוספים שיצאו על ידי ועדת המכרזים של הרשות (ככל שיצאו).
4. האמור המסמך זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

יובהר, כי פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומחייב כמסמכי המכרז גופן ויש לצרפו חתום למסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה

בכבד רב
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
העתק
חברי וועדת מכרזים

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il