





1. כל הצנרת מים חמים וחמים חוזרים בתוך המבנה – עם בידוד מערוולי "וידופלקס" בעובי "3\4 כולל סרטי הדבקה בפי.וי.סי.
בידוד צנרת בהתקנה גלויה או חשיפה יוזן באמצעות עטיפה בפח אבץ או ציפוי פלסטיק.
2. צוברות מים חמים מונחים בקרקע עם בידוד פוליאוריתן מוקצף בעובי "1 ועטיפה פי.וי.סי.

מקרא:

- מי - רשת
- מים חמים
- סוללה למים קרים וחמים לחתקנה מהקיר
- סוללה למים קרים וחמים לחתקנה מהשיש עם שני בדיקי ניל 1\2"
- בדק ניתוק
- מד"מ אל חוזר כפול
- גלגלון כיבוי אש "3\4
- עמדת כיבוי אש תקנית הידרנט 2" + גלגלון 3/4"
- מערכת הביוב
- נקז ביוב
- ארון חכוזה למים קרים וחמים כולל בדקי ניתוק וארון מפיברגלס

חכל עם מערכת מתזים מקומית המחוברת כרשת המים הרגילה – עד 6 מתזים תאושר ע"י המתקין

הערות:

1.צנרת לניקוז 4"-11/4" בקירות ובמיכלי מתחת לריצפה – בשיפוע P.P2%
2.צנרת לביוב 4" מתחת לריצפה עם עטיפת בטון בשיפוע 2%
3. שרוולים למעבר צנרת דרך תקרות, גגות וריצפות יהיו מצינור פלדה מגולוון. קוטרם הפנימי של השרוולים יהיה גדול ב-20 מים לפחות מקוטרם החיצוני של הצנורות העוברים דרכם. הקצה של שרוול יבלוט לפחות 50 סימ.
4.צנרת מושחכת מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן ישירות מתחת למרצפות ודרך הקירות
מאחן מחברים עד לנקודות המיכלולים.
5.מיקום מדוייק של קבועות התברואה לפי תכניות אדריכלות

הערות:
1. צנרות מים המותנים בתוך המגרש ומתחים בקרקע יהיו מפוליאתילן מצולב דוגמת צינור-פקטגל"אא ושיע
2. ציוורות ביוב המותנים בתוך המגרש ומתחים בקרקע יהיו צינורות PVC מסוג "SN-8" בקוטר 160 מילי

מס'	תאריך	שינויים	תוכנית
1	23.04.25	תוספת ברזי גן\ברזי דלי	

תפוצה	
מתאריך:	
אל-כל-:	
אחסון:	
תעשיה:	
כיבוי אש:	

הצפון	שלב	תאריך	תוכנית
	לעיון:		
	לאישור:	30.10.2024	
	למכרז:	23.04.2025	
	לביצוע:		

שלב: סת-2

תאריך עדכון: 23.04.2025 | מהדורה:

קנ"מ: 1:50

תוכן: תכנית מערכת מים פרטים

המזמין:	רשות הטבע והגנים
מקום:	אכזיב
פרויקט:	שיפוץ שרותים

• המבצע אחראי לבדיקת התוכניות והתאמתן במקום. על המבצע לבקר את כל המידות והגדרים במתכנן קפי הביצוע על כל סטות או אי-התאמה.
• אין לקנות מידות ע"י מדידה בשרטוטים.
• אין לעשות כל שימוש בתכנית זו אי בהערותיה והנתונים בה ללא אישור בכתב מהמתכנן.

תכנון: אילנה גרשביץ	תחום: מים
שרטט: אילנה	תאריך מקור: 14.10.24
ביקורת:	מס' עבודה: 17606
קובץ:	

צמח ד.נ. עמק הירדן 15132
בית המועצה האזורית
טל. 04-6237926
פקס. 04-6444039
מתכננים
www.abt.co.il e-mail:ilana@abt.co.il