




מקרא כוח ומתח נמוך מאוד

- שקע חד פאזי, 16A, "ישראלי", h=60 (אם לא צויין אחרת).
- שקע חד פאזי כנ"ל אך כפול
- שקע חד פאזי 16A, אטום למים IP55 h=120 (אם לא צויין אחרת).
- שקע חד פאזי 16A, אטום למים IP55 h=190 מותקן למפוח אוורור בממ"ד עם שילוט "לא מוגן ע"י פחת"
- נקודת מזגן עילי בגובה 220 ס"מ ע"י שקע פינים עגולים (16 אמפר או 20 אמפר לפי תוכנית)
- שקע תלת פאזי CEE גובה 120 ס"מ (אלא אם צויין אחרת).
- שקע חד פאזי CEE גובה 120 ס"מ (אלא אם צויין אחרת).
- מפסק דו קוטבי 2x16A מואר עבור בוילר/גוף חימום/איפוס ראוטרים h=180
- מנוע חשמלי, מיקום מדויק לפי הנחיית המפקח בשטח.
- לחצן דו קוטבי להרמת/הורדת/תריס חשמלי מסך h=160
- הכנה לקודן / כרטיס קירבה צינור 25 מ"מ לריכוז הקרוב h=140
- הכנה לאינטרקום צינור 25 מ"מ לריכוז הקרוב h=140
- הכנה לקיפורד מע' פריצה דרך צינור 25 מ"מ לארון התקשורת h=140
- הכנה עבור מסך שליטה 10 אניץ' שקוע בקיר דרך צינור 25 מ"מ לריכוז (AV) h=150
- לחצן דו קוטבי להרמת/הורדת מסך/תריס h=160
- D-18 מקבץ שקעים ע"י עמדה משולבת דוגמת CIMA BOX ל-8 מודול הכוללת 6 שקעי חשמל ו 4 שקעי תקשורת לפי הפירוט הבא:




- שקע ישראלי חד פאזי 16A
- 2 שקעי RJ-45 מסופקים ומותקנים ע"י אחרים

- D-17 מקבץ שקעים ע"י עמדה משולבת דוגמת CIMA BOX שקוע בקיר ל-12 מודול 6 שקעים: גובה o.k=60 (אלא אם צויין אחרת)



- שקע ישראלי חד פאזי 16A
- 2 שקעי RJ-45 מסופקים ומותקנים ע"י אחרים


- D-14 מקבץ שקעים ע"י עמדה משולבת דוגמת CIMA BOX שקוע בקיר ל-8 מודול 4 שקעים: גובה o.k=60 (אלא אם צויין אחרת)




- שקע ישראלי חד פאזי 16A
- 2 שקעי RJ-45 מסופקים ומותקנים ע"י אחרים

הערה : המידות והגבהים במקרא הינם בס"מ

הערה : כל צנרת של מתח נמוך מאוד היא בגודל של 25 מ"מ כולל חוט משיכה (אלא אם צויין אחרת) .



פרט איטום מעבר צנרת



עידכון מס'	תאור העידכון	תאריך	חתימה
.03	עדכון תוכניות	15.04.2025	בהא ס.
.02	עדכון תוכניות	09.04.2025	בהא ס.
.01	עדכון תוכניות	10.03.2025	בהא ס.

סלימאן וישאחי-מהנדסים ויועצים בע"מ
הנדסת חשמל ובקרה
תכנון, יעוץ, פיקוח
רח' דרך החרושת 8 ת.ד 425 עכו 2451710
04-9913446 04-9919156
INFO@SW-ENG.CO.IL
Sleiman Weishahi

הוכן עבור: **הרשות הטבע והגנים**

הפרוייקט: **גמלא מרכז מבקרים**

נושא השרטוט: **תכנית כוח**

שם הקובץ: File name: j:\35\3576\dwg\3576-2.dwg Ver: 15.04.2025

	תכנון	שרטט	ביקר	אישר	קנה מידה	מספר השרטוט
שם	בהא ס.	בהא ס.	סלימאן ו.	סלימאן ו.	1:50	2-b
חתימה	בהא ס.	בהא ס.				מספר הפרוייקט: 3576
תאריך	12.09.2024	12.09.2024	12.09.2024	12.09.2024		

☐ לעיון ☐ לאישור ☑ למכרז ☐ לביצוע

bahaa.s Apr 17, 2025 - 4:31pm
J:\35\3576\DWG\3576-2.dwg