
הטבלה מעודכנת לתאריך 9.4.25

כמות	סוג	איפיון
1		גוף תאורה עם נורת לד 20W מותקן שקוע בתקרה
1	H=130	מ"ז יחיד תה"ט כדוגמת "ניסקו סוויץ".
1	H=110	חי"ק תה"ט לרבות כבל 3x2.5N2XY/19ø ואביזר "ניסקו סוויץ" מוגן מים IP-55 במסגרת ל-2 מודולים
1	led	ג'ית חירום חד תכליתי מבוסס לד כדוגמת XYLUXLB4A או XYLUXLR תוצרת אנטלק, מותקן שקוע בתקרה האקוסטית לפעולה של 180 דקות בחירום



תפוצה

כמות	תאריך:	שם החברה ואיש קשר:
x	-	-

עידכון	שינויים	תאריך
1		

המזמין:
הרשות לשמירת הטבע והגנים

יעוץ תכנון ובדיקות מתקני חשמל ותאורה
LIGHTING & ELECTRICAL ENGINEERING CONSULTANTS

קלינפלץ הנדסה בע"מ

משרד: רח' שארית ישראל 37 ת"א-יפו
טל': 03-6818881 פקס: 03-6827979.
Email: printer@eng-klainplatz.co.il

מבנה: מוזאון ארכאולוגיה - גן השלושה

נושא הגיליון:
תוכנית חשמל

לעיון	X	לאישור		למכרז		לביצוע	
מס' פרויקט	6317	תאריך	9.4.25	קנ"מ	1:50		
				שרטט	רונית		
מס' גיליון	A1	תכנן	רונית				
		אישר	אלכס דיאדקו				
מכון העתקות	-	בדק	איליה חרפוטקין				
		תוכנית - רכוש של הלקוח					

המבצע האחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום.
עליו להודיע למתכנן מפקח על כל אי התאמה
ולקבל הנחיותיו בכתב בטרם ימשיך בעבודתו.