תאריך: 18/08/26

<u>הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן "הרשות") מתכבדת לפרסם –</u>
<u>פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה</u>
<u>מכרז 1306-26 החלפת יט"א מוזיאון מצדה</u>

<u>להלן פרוטוקול תשובות לשאלות</u>

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
1.		תוספת עבור לוח חשמל ובקרה מלא ליחידת הטיפול באוויר, כולל בקר מתוכנת כדוגמת Super Brain מתוצרת יישומי בקרה או שווה ערך מאושר, לרבות רגשי טמפרטורה, לחות, לחץ וזרימה בהתאם לדרישות המערכת, הכנה והתחברות למערכת תפ"מ, פיקוד ובקרה מלאים לכל רכיבי היחידה, חיוויים, התראות ותקשורת. בסיור הובהר כי לא מחליפים בקר ולוח חשמל מדוע קיים בסעיף15.090.0091 הזה החלפת לוח חשמל ובקר נאמר כי יש לבצע רק התאמה ללוח חשמל הקיים.	על המציע לתמחר במסגרת הצעתו לוח חשמל ובקרה חדש ומלא בהתאם לסעיף 15.090.0091 בכתב הכמויות. עם זאת, בשלב זה לא ניתן לקבוע בוודאות האם לוח החשמל הקיים מתאים לשימוש מלא עם המערכת החדשה, והדבר ייקבע רק לאחר בחינה מפורטת של הלוח הקיים ושל דרישות המערכת, הציוד ומערך הבקרה. ככל שיימצא כי לוח החשמל תקין וניתן להתאימו באופן מלא לדרישות המערכת החדשה ללא צורך בהחלפתו, ניתן יהיה לעשות בו שימוש, תוך פירוט ההתאמות הנדרשות והמשמעות הכספית הנובעת מכך. ככל שיידרשו התאמות, שדרוגים או שינויים בלוח הקיים לצורך התאמתו למערכת החדשה, אלה יתומחרו בנפרד בהתאם להיקף העבודות שיידרש בפועל ועל פי המנגנון הקבוע בסעיף 15.ט. להסכם (מסמך ד' למסמכי המכרז) לתמחור העבודות הנדרשות. ככל שיימצא כי לא ניתן לעשות שימוש בלוח החשמל הקיים, או כי ביצוע ההתאמות הנדרשות כרוך בעלויות משמעותיות שאינן מצדיקות את שימורו, יבוצע לוח חשמל ובקרה חדש ומלא בהתאם לסעיף 15.090.0091 שבכתב כמויות. מודגש כי ההחלטה אם לבצע את החלפת לוח החשמל או התאמתו למערכת נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות, בהתאם לבחינת הנתונים הטכניים והעלויות הרלוונטיות.

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

1. הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים מבקשת להזכיר, כי המועד האחרון להגשת ההצעה לתיבת המכרזים הוא בתאריך **02/09/2026** בשעה 12:00. הצעה שלא תוגש לתיבת המכרזים עד למועד האחרון, תיפסל.
2. יובהר, כי אין נוסח השאלות המפורט להלן בהכרח זהה לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.
3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם הרשות (ככל שניתן). השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים ו/או ההבהרות להם הינם כמפורט בפרוטוקול זה ובמסמכי הבהרה נוספים שיצאו על ידי ועדת המכרזים של הרשות (ככל שיצאו).
4. האמור המסמך זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

יובהר, כי פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומחייב כמסמכי המכרז גופן ויש לצרפו חתום למסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה

בכבד רב
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
העתק
חברי וועדת מכרזים

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il