המבנא אדריכל לבדיקה הפרטות והלאמתן בתחום
על המבנא לבנר אל כל הפרטות ועל כל טעות או אי התאמה יודיע למתכנן.
אין לבצע מידות עלפ מדידה מחשבתם.

מס'	מהות העדכון	תאריך
1	עדכון דסקוז	19/06/25
2	עדכון דסקוז	08/07/25
3	עדכון דסקוז	20/07/25
4	עדכון עמ אד-נתות ופיר האדה לפי דרישת נ.מ.מ	21/09/25

תכנית מפתח :

הזמן :

רשות הטבע והגנים

שם הפרויקט :	חי בר יטבתה
מס' הפרויקט :	1633
שם התכנית :	תכנית הארקת יסוד וחשמל מבנה מכווים שלב ב'
מס' גיליון :	1633B-11
מחוז :	
קנה מידה :	1:50 (0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 M.)
לעיון : ○	לאישור : ○	למכרז : ●	לביצוע : ○
תאריך : 18/04/24	מהדורה : 4

משרד מתכנן :

מהנדסים יועצים

רח' יהודה הנחתום 4, באר שבע 8410002 | ת.ד. 106, מיקוד | טל' : 08-6233086 | פקס : 08-6289117
anheng@bezeqint.net

תוכנן ע"י :	ארנון	מנהל ע"י :	ארנון
שורטט ע"י :	מיכאל	אושר ע"י :	נ. הלונגה
שם מבנה :	1633B-11	תאריך עדכון :	21/09/25

הארקת יסוד ותשתית מבנה מכווים מונגש A14/1



חשמל ותקשורת (תקרה) מבנה מכווים מונגש A14/1



חשמל ותקשורת מבנה מכווים מונגש A14/1



תרשים עקרוני לחיבור שרותים לפס השוואת פוטנציאלים

דוגמה לביצוע



א. מבנת הגישור
ב. המכסה הראשי של המבנה
ג. מוליכי האדמה של לוחות החשמל
ד. ציוור של חיבור מים למבנה
ה. צנרת ביוב
ו. מחבר לוחות מרכזית
ז. צנרת גז
ח. יציאה ומבנעת גישור
ט. פס השוואת פוטנציאלים
י. מוליך הארקה אל מבנעת הגישור

פס השוואת פוטנציאלים מבנה


עם 40x4 מלמ
הארקת שרותים מתוכניתי אורים אל נגדות חיבור נוספות למוליך עד 16 ממ"ר
מים קרים
מים חמים
מים חמים מסוג PPR
מים חמים מסוג PPR
מים חמים מסוג PPR