

פרוטוקול סיור קבלנים מיום 22/9/2026

מכרז מספר 20260312
הצעות לביצוע עבודות מערך סולארי בגן לאומי עין גדי
סיור מיום 22/9/2026

השתתפו בסיור :

רט"ג: פידאא אבו ראשד.
יועצים: גלעד גורן
קבלנים: שריף חלבי- גו כרמל

להלן סכום הדברים שהועברו לקבלנים בסיור הנ"ל:

1. מועד האחרון להגשת ההצעה 22/10/2026 שעה 12:00 ההצעות למכרז יוגשו כהליך מקוון באמצעות מערכת רמזור כמפורט במסמכי המכרז.
2. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הרשות, ללא תשלום, בקישור המקוון להלן: <https://www.parks.org.il/tenders> החל ממועד פרסום המכרז ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, הנקוב בעמוד הראשון למכרז.
רישום בקישור המקוון להלן: <https://www.parks.org.il/tenders>, עפ"י התהליך הבא:
על המציע לבחור את המכרז הרלבנטי.
בעזרת לחיצה על הכפתור הירוק- "רישום למכרז", המופיע לצד הכותרת "מסמכי המכרז", על המציע למלא את טופס ההרשמה במלואו, לרבות פרטי המציע ופרטי איש הקשר.
- לאחר ביצוע הליך הרישום ולאחר הזנת הפרטים במערכת הרמזור על ידי מנהלת תחום המכרזים, גב' אורית בן חמו, יישלח אוטומטית על ידי מערכת רמזור המפתח לטובת הגשת ההצעות. **באחריות המשתתפים לוודא את קבלת המפתח לכתובת הדוא"ל של איש הקשר מטעמו.** ככל שמפתח כאמור לא יתקבל בידי המשתתפים בתוך יום עבודה אחד מיום שליחת הדוא"ל, באחריות המשתתף לפנות בדוא"ל למנהלת תחום המכרזים, גב' אורית בן חמו: Michraz@npa.org.il ולאשר בטלפון – 02-5006207.
3. תקופת הביצוע של העבודה 14 ימים קלנדריים מיום צו התחלת העבודה.
4. המזמין שומר לעצמו את הזכות להוסיף או להוריד חלק מהעבודות המופיעות בחוזה, וכן להוסיף עבודות נוספות כפי שמפורט במכתב ההזמנה.
5. ביצוע עבודות נוספות יתבצעו אך ורק לאחר אישור המחיר ע"י המזמין והתשלום לסעיפים הנ"ל יתבצע רק בחשבון הסופי.
6. באתר העבודה **קיים** מקור חשמל ומים. על הקבלן לתאם עם מנהל השמורה חיבור זמני על אחריותו של הקבלן.
7. האתר מהווה מוקד תיירותי פעיל באזור. על הקבלן לדאוג לאמצעים בטיחותיים הדרושים לביצוע העבודה ולהבטיח כי תמנע כל פגיעה בציבור המבקרים באתר. הרינו להסב תשומת לב הקבלן כי האתר בו מבוצעת העבודה הינו אתר בו עשויים להתקיים ביקורי קהל בכל ימות השבוע.

חלה על הקבלן אחריות מלאה לעשות את כל סידורי הבטיחות והסידורים
האחרים הנדרשים כדי למנוע כל סכנה לציבור המבקרים באתר

9. באתר העבודה אין שמירה. על הקבלן להתארגן באופן עצמאי לשמירת ציוד וחומרים.
10. על הקבלן להשאיר את מקום העבודה וסביבתו במצב מסודר ונקי לחלוטין.
11. הוסבר ע"י היועץ בנוגע לתוכניות ומפרטים טכניים שבמכרז.
12. מציעים שהורידו את מסמכי המכרז והשתתפו במפגש הקבלנים יהיו רשאים לפנות בשאלות הבהרה עד לתאריך 5/10/2026 בשעה 15:00 אל דואר אלקטרוני: michraz@npa.org.il.

1

13. הערות נוספות בהמשך לסיוור:

מבנה משרדים:

- תוואי חשמל מהגג לחדר החשמל בקידוח חדש באחריות הקבלן. הקידוח יבוצע ליד חדר החשמל כדי שבמקרה של נזילה (חוו"ח) המים לא יפגעו בארון החשמל.
- מיקום ממיר, לוח ראשי ומונה יצור בחדר הצוות בחלק המערבי של המבנה.

שירותים:

- תוואי חשמל (DC) מגג מבנה השירותים עד לממיר במבנה המשרדים.

כללי:

- אין גנרטור באתר.
- שאלות יש להפנות בכתב לוועדת המכרזים בלבד, כאמור בסעיף 13 לעיל.
- עליה לגגות תעשה באמצעות סולמות ניידים. עמידה בדרישות הבטיחות לעניין זה, באחריות הקבלן.
- אין להתקים על גג החנות (הזנת חשמל נפרדת).

אבקשכם לצרף פרוטוקול זה כשהוא חתום על-ידכם להצעתכם.

.....
רשות הטבע והגנים

.....
חתימת וחותמת הקבלן