תאריך : 20/10/2026

<u>הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן "הרשות") מתכבדת לפרסם –</u>
<u>פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה</u>
<u>מכרז פומבי מס' 26-2309 לאספקת גז במכלים ובצוברים ולבניית מערכות חימום בגז באתרי הרשות</u>

לתשומת לב המציעים – חל שינוי **<u>בטופס הצעת המציע</u>**– מסמך ג' למסמכי המכרז.

<u>המסמך המעודכן מצורף למסמך זה -</u> על המציעים לחתום על המסמך המעודכן ולהגיש את הצעת המחיר על גבי המסמך המתוקן בהתאם להוראות למסמכי המכרז.

לתשומת לב המציעים - מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים נדחה לתאריך : 10/11/2026 עד השעה 12:00.

<u>להלן פרוטוקול תשובות לשאלות</u>

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
.1	עמ' 4 ס' 4	נבקש להבהיר כי בדיקות הבטיחות התקופתיות יחולו במקרים שבהם בוצע שיפוץ, תיקון או שינוי הכוללים נגיעה במערכת הגז, ולא בכל עבודת שיפוץ שאינה קשורה למערכת הגז	**<u>הבקשה מתקבלת חלקית.</u>** בדיקות הבטיחות התקופתיות יבוצעו בכל מקרה בהתאם להוראות הדין. בדיקה נוספת בעקבות שיפוץ, תיקון או שינוי תידרש כאשר העבודות בוצעו **במערכת הגז**, במכשירים צורכי גז או באופן העלול להשפיע על בטיחותם או על תנאי הפעלתם. אין דרישה נוספת בגין עבודות שאינן קשורות למערכת הגז ואינן משפיעות על בטיחותה. קביעת הצורך בבדיקה תיעשה בידי בעל רישיון מתאים.
.2	עמ' 5 ס' 12	נבקש לקבוע כי ככל שיוצבו צוברים חדשים במהלך השנתיים האחרונות לתקופת ההתקשרות, וכן במקרה של התקנת עמדות מיכלים מטלטלים או ביצוע עבודות הטמנה ושליפה של	אין שינוי במסמכי המכרז - הבקשה נדחית

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
		צוברים, תישא הרשות בעלויות אלו	
.3	עמ' 6 ס' 1ט	נבקש לתקן את הסעיף כך שבאתרים בהם מותקנת מערכת קריאה מרחוק בצובר, אספקת הגז תבוצע בהתאם לנתוני הקריאה מרחוק ובאחריות הספק לשמור על מלאי מינימלי של 30% בצובר. דרישת הזמנה יזומה מטעם הרשות תחול אך ורק לגבי מכלים מטלטלים.	**הבקשה מתקבלת חלקית.** באתרים שבהם קיימת מערכת קריאה מרחוק בצובר, הספק יהיה אחראי לניטור רציף של רמת הגז באמצעות המערכת . עם הגעת רמת הגז בצובר ל-30%, על הספק לפנות למנהל האתר ולהתריע על הצורך בביצוע אספקה . מובהר כי ההתראה ו/או נתוני מערכת הקריאה מרחוק אינם מהווים אישור לביצוע אספקה ואינם מחליפים הזמנת רכש מאושרת מטעם הרשות . אספקת הגז תבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל האתר והזמנת רכש מאושרת ומסודרת במערכות הרשות . חל איסור על הספק להגיע לאתר לצורך אספקת גז ו/או לבצע מילוי של הצובר ללא הזמנה מאושרת מראש מטעם הרשות. באתרים שבהם לא קיימת מערכת קריאה מרחוק, האספקה תבוצע בהתאם להזמנת הרשות ועל פי יתר הוראות המכרז.
.4	עמ' 15 ס' 12ד	נבקש להבהיר את אופן חישוב ההפרש מאחר ולא קיימים נתוני צריכה	כאמור במסמכי המכרז - הזוכה שזכייתו בוטלה יישא בהפרש שבין המחירים שהציע במסגרת הצעתו לבין המחירים שבהם תתקשר הרשות עם הספק החלופי, ביחס לרכיבי השירות הרלוונטיים.
.5	עמ' 19 ס' 5	נבקש להבהיר למה הכוונה במונח "אפשרויות מימון"	"אפשרויות מימון" יימחק.
.6	עמ' 28 ס' 7א	בסעיף נכתב כי יש לבצע את ההחלפה "בהתאמה קפדנית". נבקש להבהיר האם הכוונה היא להתקנת צובר באותו נפח ובאותו מיקום של הצובר הקיים	בהתאם לדרישות הרשות בצורה מקצועית .
.7	עמ' 30 ס' 12ח	נבקש לקבוע כי במקרה של סיום ההתקשרות ביוזמת הרשות, מכל סיבה שהיא, תשפה הרשות את הספק בגין השקעות שבוצעו לצורך ההתקשרות, ובכללם פינוי,	אין שינוי במסמכי המכרז.

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
		הובלה, שליפה, הטמנה ושיפוץ צובר	
.8	עמ' 30 ס' 13 א-ד	נבקש להגביל את אחריות הספק לנזקים ישירים בלבד ולהחריג אחריות לנזקים עקיפים, תוצאתיים, אובדן רווחים או אובדן הכנסות. בנוסף, נבקש לקבוע תקרת אחריות כוללת וסבירה ביחס להיקף ההתקשרות.	אין שינוי במסמכי המכרז.
.9	עמ' 31 ס' 13 ה	נבקש למחוק סעיף זה. לחלופין, נבקש לצמצמו כך שהספק יישא באחריות רק לנזקים שנגרמו עקב מעשה או מחדל שלו, ושלא תחול עליו חובת שיפוי בלתי מוגבלת	אין שינוי במסמכי המכרז.
.10	עמ' 31 ס' 13ז	נבקש למחוק סעיף זה. לחלופין, נבקש לקבוע כי התחייבויות השיפוי והאחריות יחולו בכפוף לקיומו של פסק דין חלוט או הסכם פשרה שאושר מראש על ידי הספק	אין שינוי במסמכי המכרז.
.11	עמ' 31 ס' 15	נבקש למחוק את סעיף הקיזוז. לחלופין, נבקש להגביל את זכות הקיזוז לסכומים שאינם שנויים במחלוקת, ושנקבעו בכתב ובאופן מנומק לאחר שניתנה לספק אפשרות להשמיע את טענותיו	אין שינוי במסמכי המכרז. תינתן לספק התראה והזדמנות להשמיע את טענותיו.
.12	עמ' 32 ס' 16	קיזוז- נבקש למחוק את הסעיף.	אין שינוי במסמכי המכרז.
.13	עמ' 33 ס' 19ב	נבקש לעדכן את שיעור התוספת בגין אספקה דחופה ל-40%	אין שינוי במסמכי המכרז- הבקשה נדחית.
.14	עמ' 36 ס' 22	נבקש להבהיר כי אין באמור בסעיף כדי לאפשר לספק אחר לספק גז לצוברים שהינם בבעלות הספק הזוכה	הבקשה מתקבלת.
.15	עמ' 36 ס' 23	פיצויים מוסכמים- נבקש למחוק את הסעיף	אין שינוי במסמכי המכרז.
.16	עמ' 31-30 ס' א-13. ד.13	נבקש להבהיר כי אחריות הספק תהא אחריות על פי דין בלבד ולא אחריות מלאה, מוחלטת, בלעדית או רחבה יותר. כמו כן, האחריות תחול רק בגין נזק שנגרם עקב	האחריות תוגבל לאחריות על פי דין.

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
		מעשה או מחדל רשלני של הספק או מי מטעמו.	
.17	עמ' 31 ס' 13.ו	נבקש לקבוע כי השיפוי לרשות יחול רק לאחר מתן פסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו, ובתנאי שניתנה לספק הודעה מיידית על התביעה ואפשרות לנהל את ההגנה מטעמו.	אין שינוי במסמכי המכרז. תינתן לספק התראה והזדמנות להשמיע את טענותיו.
.18	עמ' 32-31 ס' 13.ז, 15, 16	נבקש להבהיר כי זכות הקיזוז תחול רק ביחס לחובות קצובים, סופיים ובלתי שנויים במחלוקת או מכוח פסק דין חלוט.	תינתן לספק התראה והזדמנות להשמיע את טענותיו.
.19	עמ' 32-30 ס' 13-16	נבקש להוסיף סעיף לפיו אחריות הספק תהיה מוגבלת לאחריותו על פי דין ובכפוף לתקרת אחריות מוסכמת בין הצדדים.	ראה תשובה לשאלה מס' 16 לעיל
.20	עמ' 32-31 ס' 14	נבקש להוסיף להסכם סעיף הגבלת אחריות בנוסח הבא: "על אף האמור לעיל ובכל מקום אחר בהסכם ובנספחיו, מוסכם בזאת כי במקרה שתקום חבות כספית של הספק מכוח תניות ההסכם ו/או נספחיו או מכוח דין, לא יעלה השיעור המרבי של הפיצויים ו/או דמי הנזק בהם יישא הספק, למעט בגין נזקי גוף, על סך של 2,000,000 ₪ (או סכום אחר שיוסכם בין הצדדים). מוסכם כי הפיצוי ישולם רק לאחר קבלת פסק דין חלוט המטיל אחריות על הספק".	אין שינוי במסמכי המכרז.
.21	עמ'47 ס' 3	נבקש למחוק את הקביעה כי גבולות האחריות בביטוח אינם מגבילים את אחריות הספק ולהבהיר כי אחריות הספק תהיה בהתאם לאחריותו על פי דין ובכפוף לגבולות האחריות בפוליסות הביטוח.	אין שינוי במסמכי המכרז.
.22	עמ'47 ס' 4	נבקש להבהיר כי כל דרישה להרחבת הביטוחים או לשינוי תנאיהם תהיה כפופה לאפשרות קבלת הכיסוי הביטוחי אצל מבטח סביר ובעלות מסחרית מקובלת.	אין שינוי במסמכי המכרז.
.23	עמ' 47 ס' 5	נבקש להבהיר כי המצאת אישור הביטוח תהווה ראיה מספקת לעמידת הספק בדרישות הביטוח ולא תוטל עליו אחריות נוספת מעבר לקבוע בפוליסות.	מאושר.

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
.24	עמ' 48 ס' 9	נבקש להבהיר כי אחריות הספק ביחס לקבלני משנה תחול רק במידה וקיימת לו אחריות על פי דין למעשיהם או מחדליהם.	אין שינוי במסמכי המכרז.
.25	עמ' 50 צד ג'	נבקש להפחית את גבול האחריות הנדרש בביטוח צד שלישי מסך 20,000,000 ₪ לסכום מקובל וסביר בענף הגפ"מ, או לאפשר את גבול האחריות הקיים של המציע.	אין שינוי במסמכי המכרז.
.26	עמ' 50 אחריות מקצועית	נבקש להפחית את גבול האחריות הנדרש בביטוח אחריות מקצועית מסך 20,000,000 ₪ לסכום מקובל בענף ולהבהיר כי הכיסוי נדרש רק ביחס לפעילויות המקימות אחריות מקצועית.	אין שינוי במסמכי המכרז.
.27	עמ' 50 חבות מוצר	נבקש להפחית את גבול האחריות הנדרש בביטוח חבות מוצר מסך 20,000,000 ₪ לסכום המקובל בענף הגפ"מ.	אין שינוי במסמכי המכרז.
.28	עמ'51-50 קוד 321- מבוטח נוסף	נבקש להבהיר כי מעמד מבוטח נוסף לרשות יחול אך ורק בגין אחריות שילוחית למעשי או מחדלי הספק ולא בגין אחריותה הישירה של הרשות.	מאושר
.29	עמ' 51-50 קוד 328- ראשוניות	נבקש להבהיר כי תנאי הראשוניות יחול רק מקום בו קיימת חבות של הספק על פי דין.	מאושר
.30	עמ'48-47 ללא סעיף	נבקש להוסיף פרק "ביטוחי הרשות", לפיו הרשות תתחייב לערוך ולקיים ביטוח רכוש מלא למבנים, תשתיות, מערכות, ציוד ותכולה בבעלותה וכן ביטוח אובדן תוצאתי, כולל ויתור על זכות תחלוף כלפי הספק ומי מטעמו.	אין שינוי במסמכי המכרז.
.31	עמ' 48-47 ללא סעיף	נבקש להוסיף סעיף פטור הדדי, לפיו הרשות פוטרת את הספק ומי מטעמו מאחריות לנזק לרכוש הרשות המכוסה או שהיה אמור להיות מכוסה בביטוחי הרשות, למעט נזק שנגרם בזדון.	אין שינוי במסמכי המכרז.
.32	עמ' 46-44מסמך ז' (2)	נבקש לקבל נתוני צריכת גפ"מ בפועל לכל אתר ולכל צובר ב-36 החודשים האחרונים, כולל כמויות אספקה חודשיות או שנתיות.	הנתונים הקיימים בידי הרשות מתייחסים להיקפים הכספיים בלבד – ראה סעיף 1ה' למסמך ב' למסכי המכרז.
.33	עמ' 46-44מסמך ז' (2)	נבקש לקבל את נפח הצוברים בגאלון בכל אחד מהאתרים	מצורף לקובץ הבהרות זה – טבלת צוברים ומיכלים מעודכנת – מסמך ז'2

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
			כמו כן בהתאם להוראות המכרז מציע שמעוניין להתרשם מאתרי הרשות מוזמן לתאם הגעה לאתרים כמפורט בסעיף 1ו' במסמך ב' למסמכי המכרז.
.34	עמ' 29 ס' 10	האם יש היתרי בניה לכלל הצוברים? במידה ואין אנא ציינו איפה וכמו כן נבקש הבהרתכם כי תתחייבו לביצוע היתר בטרם החלפת צובר.	לרשות לא ידוע על צובר קיים שהוצב ללא האישורים הנדרשים על פי דין.
.35	עמ' 18סעיף 4 ז' 5	נבקש פירוט לגבי מערכות החימום הקיימות בכל אתר, לרבות סוג המערכת, הספק, שנת התקנה ויצרן.	מצורף לקובץ הבהרות זה – טבלת צוברים ומיכלים מעודכנת – מסמך ז'2
.36	כמ' 19-18 ס' 4(ז)(5), 4(ז)(7)	מהו היקף קריאות השירות שנפתחו בשלוש השנים האחרונות בכל אחד מהאתרים?	אין לרשות את הנתונים.
.37	עמ' 18 סעיף 4(ז)(4)	האם קיימים ליקויים ידועים במערכות הגז או במערכות החימום באחד האתרים?	נכון להיום לא ידוע על תקלות קיימות באתרים.
.38	עמ' 46-44 מסמך ז' (2)	האם כל הצוברים משמשים אך ורק לחימום מים למקלחות, או שקיימים צרכני גז נוספים כגון מטבחים, מסעדות, מזנונים, יחידות אירוח וכיו"ב?	מצורף לקובץ הבהרות זה – טבלת צוברים ומיכלים מעודכנת – מסמך ז'2
.39	כללי	צוין במכרז כי קיימים אתרים בהם מותקנים מכלים מטלטלים (בלוני גז). נבקש לפרט: באילו אתרים מדובר, מה גודל וכמות המכלים בכל אתר, ולאילו שימושים הם משמשים.	מצורף לקובץ הבהרות זה – טבלת צוברים ומיכלים מעודכנת – מסמך ז'2
.40	עמ' 3 ס' ה	האם מחזורי הצריכה והכמויות שפורטו במסמכי המכרז כוללים גם את צריכות הגז מהמכלים המטלטלים (בלוני גז)? אם כן מה החלוקה ביניהם?	ההיקפים הכספיים המפורטים בסעיף כוללים את הצפי השנתי המשוער לכלל השירותים
.41	עמ' 34 ס' 20(ג)-(ד)	נבקש להבהיר כי במקרה של סיום התקשרות במהלך שנת תחזוקה, תחושב התמורה היחסית לפי חודשים קלנדריים מלאים ממועד תחילת שנת התחזוקה ועד מועד הסיום.	המחיר המוצע לתחזוקה בטופס הצעת המחיר – הוא **מחיר שנתי** . הרשות תהיה רשאית להזמין שירותי תחזוקה בהתאם לצרכיה, לתקציבה, ולתקופה שתיקבע בהזמנה המאושרת. התמורה תחושב באופן יחסי לפי 12/1 מהמחיר השנתי עבור כל חודש תחזוקה שיוזמן, והספק יגיש חשבונית חודשית בהתאם. אין התחייבות מצד הרשות להזמנת שנת תחזוקה מלאה.

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
42.	עמ' 34 ס' 20 (ג')	נבקש לתקן את מנגנון התשלום בגין שירותי התחזוקה השנתיים כך שהתמורה תשולם באופן חודשי, במסגרת החשבון השוטף עבור אספקת הגז, וזאת בחלקים יחסיים שווים מתוך התמורה השנתית. מאחר ששירותי התחזוקה, הכוננות, המוקד, בדיקות הבטיחות והזמינות לתיקון תקלות ניתנים באופן רציף לאורך כל תקופת ההתקשרות, תשלום חודשי ישקף באופן נכון יותר את אופי השירותים הניתנים בפועל.	ראה תשובה לשאלה מס' 41 לעיל.
43.	עמ' 20 סעיף 4 "דגשים"	מחיר מוצע לאספקת גז במיכלים (12 ק"ג/48 ק"ג) מחייב להיות מבודל מהמחיר המוצע עבור אספקת גז לצוברים. נבקש להפריד בין השניים.	**הבקשה מתקבלת.** טופס הצעת מחיר מעודכן מצורף למסמך הבהרות זה.

1. הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים מבקשת להזכיר, כי המועד האחרון להגשת ההצעה לתיבת המכרזים הוא בתאריך **10/11/2026** בשעה 12:00. הצעה שלא תוגש לתיבת המכרזים עד למועד האחרון, תיפסל.
2. יובהר, כי אין נוסח השאלות המפורט להלן בהכרח זהה לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.
3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם הרשות (ככל שניתן). השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים ו/או ההבהרות להם הינם כמפורט בפרוטוקול זה ובמסמכי הבהרה נוספים שיצאו על ידי ועדת המכרזים של הרשות (ככל שיצאו).
4. האמור המסמך זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

יובהר, כי פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומחייב כמסמכי המכרז גופן ויש לצרפו חתום למסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה

בכבד רב
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
העתק
חברי וועדת מכרזים

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

<u>מסמך ג' - המעודכן</u>

לכבוד
ועדת המכרזים
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

<u>מכרז פומבי מס' 2026/</u>

<u>לאספקת גז במכלים ובצוברים ולבניית מערכות חימום בגז באתרי הרשות</u>

<u>הצעת המציע</u>

אני הח"מ _____ מצהיר, כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת הצעתי לאספקת גז במכלים ובצוברים (להלן: "**הגז**" או "**הטובין**") ולבניית מערכות חימום בגז באתרי הרשות (להלן ביחד: "**השירותים**"), הכל כמפורט במסמכי המכרז.

הנני מצהיר, כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, כל מסמכי המכרז וכי תנאי המכרז, תנאי השירותים, מאפייני השירותים הנדרשים וכל הגורמים האחרים המשפיעים על השירותים, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. הנני יודע את כל הפרטים הנוגעים לאספקת השירותים ואני מציע לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לספק את השירותים בהתאם להצעתי, על פי הזמנות שיתקבלו מהרשות מפעם לפעם בתוך תקופת ההתקשרות, במחירים כפי שציינתי בהצעתי.

1. <u>אני מצהיר, מסכים ומתחייב בזאת כי</u>:

1.1. הנני בעל הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע התחייבויותיי מכוח המכרז, בהתאם לכל מסמכי המכרז.

1.2. **הנני עומד בכל התנאים הקבועים בחוק הגז (בטיחות ורישוי), תשמ"ט- 1989; בתקנות הגז (בטיחות ורישוי)(רישוי ספקי גפ"מ), תשע"ט-2018; תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), תשס"ו-2006, וכן בכל הוראה חוקית נוספות הנדרשת לצורך מתן השירותים.**

1.3. הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך תנאי המכרז והוראות למשתתפים (מסמך ב'), סעיף 3, ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים במסמך ב'.

1.4. הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז ומסמכיו.

1.5. הנני מתחייב, כי אם אזכה במכרז והרשות תתקשר איתי בהסכם, אספק את השירות נשוא המכרז בשלמותו, בהתאם לכל האמור במסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, במחירי הצעתי, לשביעות רצונם המלאה של המנהל והרשות ועפ"י כל דין ו/או תקן ו/או הנחייה.

2. הנני מצהיר, כי המחירים המוצעים על ידי עבור אספקת השירותים הם כמפורט בהצעתי, וכוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, ויתר ההוצאות הכרוכות באספקתם על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויותיי נשוא החוזה.

3. מובהר לי בזאת, כי לא תשולם לי כל תמורה נוספת בגין השירותים נשוא המכרז, על כל הכרוך בהם, מעבר לתמורה המבוקשת על ידי במסמך זה, בתוספת מע"מ, ובכלל זה לא ישולמו לי הפרשי הצמדה למדד.

4. כן מובהר לי, כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על השירות עפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה הרשות מהסכומים שיגיעו לי כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי.

5. הנני מצרף להצעתי את כל המסמכים הנדרשים, כמפורט במסמך ב' למסמכי המכרז (תנאי המכרז והוראות למשתתפים). ידוע לי, כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע / מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, התאמתי לאספקת השירות, לרבות המלצות וכי אני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים, להנחת דעתה.

6. הריני מתחייב כי בתוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתי במכרז, אחתום על החוזה ואחזירו לרשות כשהוא חתום, בצירוף ערבות, אישור על קיום ביטוחים ונסח חברה/שותפות (ככל שהמציע הינו תאגיד), הכל כמפורט במסמך ב'.

7. אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי ו/או אם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף 12 לעיל, כולן או מקצתן, או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו, אאבד את זכותי להתקשר עם הרשות והרשות תהא רשאית לפעול עפ"י כל זכות או סעד שיעמדו לרשותה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

8. ידוע לי ומוסכם עלי כי אם אזכה במכרז דנן, ההתקשרות עימי, וכן היקפה, מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי הרשות, בצרכי הרשות וכן בקבלת כל האישורים הנדרשים לשם ביצוע המכרז.

9. ידוע לי ומוסכם עליי כי ככל שאזכה בפרק 1 למכרז דנן, אהיה כלול באופן אוטומטי במאגר הזוכים לפרק 2 למכרז, והכול בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

10. ידוע לי ומוסכם עלי כי הרשות איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה, והיא רשאית לבטל את המכרז ו/או לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוסף/ים לרכישת השירותים.

11. הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של 90 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז.

12. אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם לחוד, ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.

13. הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי כאמור דלעיל. ככל שאדרש על ידי הרשות, יוארך תוקף הצעתי לתקופה של 90 ימים נוספים.

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

14. **הצעתי לפרק 1, מוגשת עבור המחוזות הבאים [ניתן להגיש הצעה <u>לאחד או יותר</u> מהמחוזות]:**

[מפת מחוזות הרשות- מצורפת כמסמך ז'(1), ורשימת אתרי הרשות ומיפוי הצוברים בכל מחוז- מצורפת כמסמך ז'(2)]

- ☐ מחוז צפון
- ☐ מחוז מרכז
- ☐ מחוז דרום

15. **יש למלא את ההצעה רק לגבי המחוז/ות אליהם מבקש המציע להגיש הצעתו (המחירים לא כוללים מע"מ):**

	המחיר המוצע על ידי לאספקת 1 ק"ג גז יש לנקוב רק <u>במרווח השיווק</u> המוצע לאספקת 1 ק"ג גז	המחיר המוצע על ידי בעבור <u>שנת תחזוקה</u> [המחיר כולל תחזוקה לכל מערכות חימום הגז במחוז, הקיימות ואלו שיתווספו בתקופת ההתקשרות]
מחוז צפון	_____₪	_____₪
מחוז מרכז	_____₪	_____₪
מחוז דרום	_____₪	_____₪

16. **<u>הצעת המחיר לאספקת גז במיכלים</u> (הצעת המחיר לחלק זה לא תשוקלל לצורך בחירת הזוכה) :** אין לנקוב במחיר העולה על המחיר המקסימלי שנקבע – הצעה שתנקוב במחיר העולה על המחיר המקסימלי תיפסל.

	מחיר מקסימלי (לא כולל מע"מ)	המחיר המוצע על ידי לאספקת גז במיכלים (לא כולל מע"מ) **<u>אין לנקוב במחיר העולה על המחיר המקסימלי</u>**
מיכל של 12 ק"ג	300	_____₪
מיכל של 48 ק"ג	500	_____₪

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

<u>דגשים</u>:

1. יובהר כי על כל מציע למלא את הצעת המחיר לכל השירותים המפורטים בסעיף 15 לעיל ביחס למחוז/ות אליו/הם הוא מגיש את הצעתו ובנוסף חובה להגיש הצעה לשני הרכיבים בטבלה שבסעיף 16 לעיל . **הצעה חלקית תיפסל.**
2. המחירים המוצעים יהיו ללא מע"מ.
3. יובהר ביחס למחיר המוצע **לאספקת 1 ק"ג גז** – כי על המציע לנקוב **<u>במחיר מרווח השיווק</u>** המוצע על ידו **<u>בלבד</u>**, למרווח השיווק שיציע המציע – יתווסף **מחיר הגפ"מ** (כפי שמתעדכן ומתפרסם באתר משרד האנרגיה מעת לעת) + **מס בלו** + **מע"מ**.
<u>כמו כן, מובהר כי מרווח השיווק יישאר קבוע, כאשר יתר רכיבי מחיר אספקת הגז (מחיר הגפ"מ, מס הבלו והמע"מ) יתעדכנו מעת לעת על ידי הרשויות המוסמכות במדינה.</u>
4. ביחס למחיר המוצע **לאספקת גז במיכלים (12 ק"ג /48 ק"ג)** – המחיר יהיה בהתאם להצעת המחיר על גבי הטבלה שבסעיף 16 לעיל.
5. המחיר המוצע לאספקת גז (לצוברים/במיכלים) – כולל את אספקת הגז, שינוע, הובלה ופריקה. התשלום עבור אספקת הגז יבוצע בהתאם לכמות הגז שנצרכה בפועל, ולא תאושר כל תוספת בגין דמי שימוש או חיובים נלווים.
6. יובהר כי בגין אספקת גז דחופה כהגדרתה במכרז זה, יהיה הזוכה זכאי לתמורה השווה לתעריף שהציע במסגרת הצעתו עבור מרווח השיווק, בתוספת 10%. תוספת זו תשולם ככל והספק יספק את הגז בטווח הזמן שנקבע להזמנה דחופה – 6 שעות מרגע ההזמנה.
7. ביחס למחיר המוצע **לשנת תחזוקה,** הצעת המחיר כוללת ביצוע שירותי תחזוקה מונעת, זמינות לתיקון תקלות בכל צוברי המחוז, ביצוע כלל בדיקות הבטיחות והתחזוקה הנדרשות לצוברים, לגלילים ולשסתומים, וכן כל בדיקה, טיפול או פעולה הנדרשים לצורך שמירה על תקינותם ובטיחותם.
8. יובהר כי באתרי הרשות מצויים צוברי גז פעילים ומערכות חימום תקינות, אשר בבעלות ובאחריות חברת פזגז בע"מ. המציע שיזכה באותו המחוז, יחליף את צוברי הגז הקיימים לצוברים בבעלותו ויבצע את ההתאמות הנדרשות על חשבונו.

שם המציע: _____ ת.ז./ ח.פ. _____/_____

תיאורו (אדם, חברה, שותפות או אחר) נא לפרט: _____

כתובת: _____ טלפון: _____

שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:

חתימות: _____

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

(ראה פרוט דרישות לחתימות במסמך ב').

תאריך: _____.

<u>אישור חתימה:</u> <u>(כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב)</u>

אני הח"מ _____, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:

1. ה"ה _____ ת.ז. _____ (ימולא כשהמציע הוא אדם)
2. ה"ה _____ת.ז. _____(ימולא כשהמציע הוא תאגיד)

ה"ה _____ת.ז. _____

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: _____ ולחייב אותו, וכי חתמו על מסמך זה בפני.

_____ _____

תאריך חתימה

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

מסמך ז'(2) - המעודכן

רשימת אתרי הרשות ומיפוי צוברים ומיכלים

שם האתר	מחוז/מיקום	התשתית הקיימת/גודל הצובר/ים	הערות
יהודיה	מחוז צפון	צובר 7.5 מ"ק	קיים צובר לטובת חימום מים למקלחות (10 תאים).
חורשת טל	מחוז צפון	צובר 3.7 מ"ק	קיים צובר לטובת חימום מים למקלחות (36 תאים) + ברזים עם מים חמים
מעיין חרוד	מחוז צפון	צובר 3 מ"ק – הכולל שני מכלים של 1400 ליטר כל מיכל	קיים צובר לטובת חימום מים למקלחות (5 תאים), כיריים
חוות משמר הכרמל	מחוז צפון	צובר 2 מ"ק	קיים צובר לטובת חימום מים למקלחות (14 תאים)
חניון בארות	מחוז דרום	צובר 5 מ"ק	קיים צובר לטובת חימום מים למקלחות (10 תאים) + כיריים
ממשית	מחוז דרום	צובר של 4 מ"ק	קיים צובר לטובת חימום מים למקלחות (14 תאים) + 8 כיריים
תל ערד	מחוז דרום	צובר 2.8 מ"ק	קיים צובר לטובת חימום מים למקלחות (9 תאים) + כיריים
מצדה מערב	מחוז דרום	צובר 5 מ"ק	קיים צובר לטובת חימום מים למקלחות (20 תאים) + 6 כיריים
אשקלון	מחוז מרכז	צובר 3 מ"ק	קיים צובר לטובת חימום מים למקלחות (10 תאים) וכיריים
בית ינאי	מחוז מרכז	צובר 2 מ"ק + יש מיכלי גז	קיים צובר לטובת חימום מים למקלחות
קסטל	מחוז מרכז	מיכלי גז	מים למקלות (10 תאים) + כיריים

michraz@npa.org.il / www.parks.org.il רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207